



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

10.05.2017 № 2540Эп-13-4-4

На № 6 от 04.04.2017

Генеральному директору
ООО «Дон-Эксперт-Право»

В.А. Фисенко

О применении нормативных
документов

E-mail: director@deprostov.ru

В ответ на Ваш запрос сообщая, что в соответствии с требованиями пп. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» при высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. Указанное требование относится к эвакуационным лестницам, а также иным путям эвакуации, для которых требуется ограждение.

Также сообщая, что в настоящее время специалистами института разрабатывается новая редакция указанного свода правил. Требования по высоте ограждений предложены к исключению. Таким образом, по вопросу высоты ограждений Вам следует руководствоваться иными документами.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш