



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail:[vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

03.04.2018 № 1423Эп-12-3-3  
На № 8-190 от 26.03.2018.

О сроке службы пожарной сигнализации

На Ваш запрос сообщаем, что допустимость эксплуатации технических средств пожарной автоматики после истечения среднего срока службы, определяемого технической документацией на конкретное техническое средство, нормативными документами не регламентируется. В нормативных документах не определены права, обязанности и порядок действий сотрудников испытательных пожарных лабораторий и инспекторов государственного пожарного надзора при проверке объектов, на которых установлены технические средства пожарной автоматики с истекшим сроком службы. Также отсутствуют требования к перечню мероприятий, которые необходимо выполнить для пролонгации эксплуатации технических средств пожарной автоматики после истечения срока службы.

Заместитель начальника института  
по оперативно-служебной работе

B.V. Телеш