

**Вопросы, поставленные Начальнику ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ Д.М. Гордиенко
12 февраля 2018 г.**

(Полный текст письма не публикуется)

В целях единообразного подхода к осуществлению контрольных мероприятий возложенных на орган государственного пожарного надзора, а также соблюдения законности при привлечении к ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц за нарушения требований пожарной безопасности прошу официально разъяснить сложившуюся ситуацию:

Вопросы:

1. Каким образом, сотруднику государственного пожарного надзора необходимо осуществить контроль смонтированных на объекте защиты, после 10.07.2012 года, кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты, на предмет соответствия возложенных на них требований, а именно сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону?
2. Должен ли сотрудник государственного пожарного надзора в контрольно-наблюдательное дело вкладывать соответствующие документы, и какие именно документы по озвученному вопросу должны быть вложены в контрольно-наблюдательное дело?
3. В случаях отсутствия обоснования характеристик или параметров систем противопожарной защиты в проектной документации, с учетом требований части 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также отсутствия у представителя объекта соответствующих документов, должен ли сотрудник государственного пожарного надзора осуществлять контроль кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями указанной части и статьи?
4. На объектах защиты любого типа, в независимости от площади и класса функциональной пожарной опасности, необходимо ли осуществлять контроль кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями части 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?
5. С учетом того, что часть производителей кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты получили на данную продукцию сертификат соответствия обязательной сертификации и сертификат соответствия добровольной сертификации, прошу разъяснить утвердительно, что входит в обязательную и добровольную сертификацию данной продукции?
6. В случаях невыполнения на объекте защиты требований части 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является ли данное мероприятие нарушением и рассматривается ли как административное правонарушение?

WWW.GPNIPOSTOV.RU